Расход электроэнергии на собственные нужды генерирующего оборудования гидроэлектростанций филиалов ОАО "РусГидро" за 2011 год

№№	Наименование филиала	Расход э/э на собственные нужды станции (млн.кВтч)	% к выработке
1	Бурейская ГЭС	19,05	0,38
2	Зейская ГЭС	16,42	0,33
3	Новосибирская ГЭС	5,26	0,29
4	Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего	48,77	0,25
5	Камская ГЭС	11,65	0,68
6	Воткинская ГЭС	13,84	0,61
7	Каскад Верхневолжских ГЭС	9,56	0,69
8	Нижегородская ГЭС	11,03	0,64
9	Чебоксарская ГЭС	18,71	0,88
10	Жигулевская ГЭС	25,20	0,29
11	Саратовская ГЭС	25,43	0,48
12	Волжская ГЭС	69,75	0,67
13	Загорская ГАЭС	20,81	1,18
14	Каскад Кубанских ГЭС	6,63	0,47
15	Карачаево-Черкесский филиал	3,17	0,79
16	Кабардино-Балкарский филиал	2,53	0,64
17	Северо-Осетинский филиал	2,33	0,68
18	Дагестанский филиал	13,77	0,30
	ИТОГО:	**323,91**	**0,44**
20	ОАО «Колымаэнерго» (Колымская ГЭС)	24,26	1,19
21	ОАО «Геотерм»	27,32	6,67
23	ЗАО "МЭК"	3,00	0,46
	ИТОГО:	**378,49**	**8,76**