Приложение 4
к приказу ОАО "РусГидро" от 19.09.2013 №895

Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов ОАО "РусГидро" в 2014 г.

Название ГЭС	Уровни водохранилищ				Полная полезная емкость, куб.км	Уровень на 31.12.2014		
	НПУ*		УМО**			м	куб.км	Полезная емкость, куб.км
	м	куб.км	м	куб.км				
Бурейская	256,00	20,94	236,00	10,25	10,70	247,23	15,34	5,10
Зейская	315,00	68,42	299,00	36,30	32,12	311,08	59,40	23,10
Новосибирская	113,50	8,89	108,50	4,49	4,40	113,25	8,63	4,14
Саяно-Шушенская	539,00	30,720	500,00	16,000	14,72	526,71	24,312	8,31
Камская	108,50	12,21	100,00	2,37	9,83	105,77	7,73	5,36
Воткинская	89,00	9,36	85,00	5,66	4,45	88,01	8,34	3,43
Угличская	113,00	1,245	109,00	0,571	0,67	112,81	1,202	0,63
Рыбинская	101,81	25,420	96,91	8,750	16,67	98,51	13,044	4,29
Нижегородская	84,00	8,82	82,00	6,04	3,90	82,78	7,04	2,12
Чебоксарская	63,30	4,930	62,50	4,098	0,80	62,81	4,409	0,31
Жигулевская	53,00	57,26	45,50	23,36	33,90	50,44	42,98	19,62
Саратовская	28,00	12,870	27,00	11,120	1,75	27,70	12,330	1,21
Волжская	15,00	31,45	12,00	23,20	8,25	14,08	28,71	5,51
Чиркейская	355,00	2,780	315,00	1,460	1,32	340,30	2,207	0,75
Ирганайская	547,00	0,64	520,00	0,26	0,38	535,85	0,46	0,20

* НПУ (нормальный подпорный уровень) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений
** УМО (уровень мертвого объема) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища

Запасы гидроресурсов указаны по характерным отметкам, контролируемым Росводресурсами.
Режим использования водных ресурсов водохранилищ в 2014 г. осуществлялся строго в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов

Установленные Росводресурсами режимы использования водных ресурсов водохранилищ публикуются на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru/