Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 5
к приказу ФАС России
от 8 октября 2014 г. № 631/14

Раскрытие информации гидроэлектростанциями о режиме использования и состоянии водных ресурсов

№ п/п	Наименование гидроэлектростанции (далее — ГЭС)/рынок, на котором гидроэлектростанция осуществляет деятельность (оптовый рынок или розничные рынки)	Пропускная способность водосбросных сооружений при наивысшем проектном подпорном уровне (далее — НПУ) верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений (единица измерения — м3/сек.)	Выработка электроэнергии за отчетный период (единица измерения — тыс. кВт·ч)	Уровни водохранилищ по состоянию на отчетную дату (измеряются в метрах)		Тип, мощность генератора
				НПУ	Минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища (сокращенное название — УМО)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Рыбинская ГЭС/оптовый рынок	5400	952 310	101,81	96,91	СВ 1250/170-96, 13,8кВ СВ 1243/165-96, 13,8кВ
2	Нижегородская ГЭС/оптовый рынок	11820	1 491 618	84,00	81,00	СВ 1340/150-96, 13,8кВ
3	Чебоксарская ГЭС/оптовый рынок	23400	1 989 454	63,00	63,00*	СВ 1470/149-104У4, 13,8кВ
4	Жигулевская ГЭС/оптовый рынок	57600	10 670 873	53,00	45,50	СВ 1500/200-88, 13,8кВ
5	Саратовская ГЭС/оптовый рынок	45200	5 512 488	28,00	27,00	ВГСМ-1525-135-120, 10,5кВ СГК 820/178-80 УХЛ4, 10,5кВ 1DH7337-3WE33-Z
6	Волжская ГЭС/оптовый рынок	46480	11 841 357	15,00	12,00	СВ 1500/150-88, 13,8кВ СВ2 1500/200-88, 13,8кВ СВ 1488/200-88, 13,8кВ ВГС-525/84-32, 13,8кВ
7	Камская ГЭС/оптовый рынок	17020	1 926 536	108,50	100,00	ВГС-700/100-48, 10,5 кВ
8	Воткинская ГЭС/оптовый рынок	11300	2 873 171	89,00	84,00	СВ 1500/170-96, 13,8кВ
9	Новосибирская ГЭС/оптовый рынок	14200	2 249 735	113,50	108,50	СВ 1343/140-96 УХЛ4, 13,8кВ, 76,5 МВА
10	Саяно-Шушенская ГЭС/оптовый рынок	16410	25 484 196	539,00	500,00	СВФ1-1285-275-42УХЛ4
11	Зейская ГЭС/оптовый рынок	0**	6 407 520	315,00	299,00	СВ 1130/220-44ХЛ4, 15,75кВ
12	Бурейская ГЭС/оптовый рынок	9400	7 052 698	256,00	236,00	СВ 1313/265-48УХЛ4, 15,75 кВ
13	Колымская ГЭС/оптовый рынок	8000	1 663 480	451,50	432,00	СВ 812/240-28 УХЛ4, 13,8кВ
14	Ирганайская ГЭС/оптовый рынок	620	1 535 440	547,00	520,00	СВ 865/232 28 УХЛ 4, 15,75кВ
15	Чиркейская ГЭС/оптовый рынок	2400	2 822 932	355,00	315,00	ВГСФ-930/233-30, 15,75кВ

* -62,5 м - минимальная допустимая отметка в межнавигационный период

** - при 315,0 (НПУ) в соответствии с ПИВР Зейского водохранилища на р.Зея открытие водосливной плотины не предусмотрено