Приложение 4
к приказу ОАО "РусГидро" от 19.09.2013 №895

Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов ОАО "РусГидро" в 2013 г.

Название ГЭС	Уровни водохранилищ				Полная полезная емкость, куб.км	Уровень на 31.12.2013		
	НПУ*		УМО**			м	куб.км	Полезная емкость, куб.км
	м	куб.км	м	куб.км				
Бурейская	256,00	20,94	236,00	10,25	10,70	249,89	16,86	6,62
Волжская	15,00	31,45	12,00	23,20	8,25	14,75	30,71	7,51
Воткинская	89,00	9,36	85,00	5,66	3,70	88,50	8,84	3,93
Жигулевская	53,00	57,26	45,50	23,36	33,90	52,33	53,27	29,91
Зейская	315,00	68,42	299,00	36,30	32,12	315,30	69,14	32,84
Ирганайская	547,00	0,64	520,00	0,26	0,38	539,69	0,52	0,25
Камская	108,50	12,21	100,00	2,37	9,83	107,39	10,21	7,83
Нижегородская	84,00	8,82	82,00	6,04	2,78	83,60	8,22	3,30
Новосибирская	113,50	8,89	108,50	4,49	4,40	112,92	8,29	3,80
Рыбинская	101,81	25,420	96,91	8,750	16,67	100,15	18,599	9,85
Саратовская	28,00	12,870	27,00	11,120	1,75	27,79	12,492	1,37
Саяно-Шушенская	539,00	30,720	500,00	16,000	14,72	528,39	25,061	9,06
Угличская	113,00	1,245	109,00	0,571	0,67	112,88	1,218	0,65
Чебоксарская	63,30	4,900	62,50	4,098	0,80	63,09	4,699	0,60
Чиркейская	355,00	2,780	315,00	1,460	1,32	349,10	2,535	1,07

* НПУ (нормальный подпорный уровень) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений
** УМО (уровень мертвого объема) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища

Запасы гидроресурсов указаны по приплотинным отметкам
Режим использования водных ресурсов водохранилищ в 2013 г. осуществлялся строго в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов

Установленные Росводресурсами режимы использования водных ресурсов водохранилищ публикуются на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru/