Изменения сбросов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и других показателей по охране окружающей среды в 2008 г. по сравнению с 2007 г.

Название АО-станции	Наличие изменений и их причины		
	Выбросы	Сбросы	Отходы
Филиал ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»	Изменений нет	Изменений нет	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»	Изменений нет	Увеличение на 29,01 т за счет увеличения объема сточных вод (введен учет объема сточных вод по приборам учета)	Увеличение объема металлолома на 517 т за счет замены и реконструкции оборудования
Филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»	Незначительное увеличение на 0,061 т	Изменений нет	Увеличение объема отходов по Ставропольскому краю на 48 т за счет включения новых видов отходов
Филиал ОАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»	Увеличение на 6,528 т в связи с вводом в эксплуатацию нового здания коррозионной защиты	Изменений нет	Уменьшение на 12 т (корректировка проекта ПНООЛР)
Филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»	Незначительное увеличение (на 0,045 т) в связи с проведением в 2008 г новой инвентаризации выбросов	Уменьшение на 13,893 т за счет ввода очистных сооружений	Увеличение на 215,6 т за счет реконструкции трансформаторного оборудования
Филиал ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»	Изменений нет	Изменений нет	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»	Уменьшение на 2,34 т (уменьшение использования растворителей и ЛКМ при проведении окрасочных работ, а также консервация АЗС и столярного цеха)	Уменьшение на 1,9 т в ливневых сточных водах и на 2016,47 т в дренажных сточных водах за счет проведенных природоохранных мероприятий	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Жигулёвская ГЭС»	Изменений нет	Изменений нет	Увеличение на 1658 т за счет проведенной реконструкции оборудования
Филиал ОАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»	Увеличение на 2,351 т в связи с проведением работ по реконструкции систем воздухоснабжения	С пуском в эксплуатацию очистных сооружений снижение объемов сброса тало-дождевых сточных вод в реку Волгу на 13,3 тыс. куб. м. и снижение сброса загрязняющих веществ в реку Волгу на 13,375 т	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»	Незначительное увеличение на 0,152 т	Увеличение на 3,627 т за счет увеличения количества осадков	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»	Незначительное снижение (на 0,005 т) за счет отсутствия выбросов на источнике «мойка автомобилей»	В результате проведения капитального ремонта гидроагрегатов №14, 12 с заменой рабочих колес на «экологически чистый» тип, а также капитального ремонта гидроагрегата №13 с заменой уплотнений рабочего колеса сброс нефтепродуктов в Воткинское водохранидище уменьшился на 0,87 т	Уменьшение на 578 т (уменьшение объема реконструкции по сравнению с 2007г.)
Филиал ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»	Изменений нет	Увеличение на 0,3086 т, из них: взвешенных веществ 0,155 т, нефтепродуктов 0,1536 т за счет увеличения источников сброса	Увеличение на 110 т за счет разработки нового проекта ПНООЛР
Филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»	Изменений нет	Увеличение на 2,8 т в связи с увеличением объема сточных вод	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-	Увеличение выбросов на	Снижение по Чиркейской ГЭС	Изменений нет

Название АО-станции	Наличие изменений и их причины		
	Выбросы	Сбросы	Отходы
«Дагестанский филиал»	Чиркейской ГЭС на 3,461 т, на Каскаде Сулакских ГЭС на 3,371 т за счет проведения работ по техперевооружению гидротурбинного и гидромеханического оборудования	на 0,121 т в связи с проведением ремонта очистных сооружений Чиркейской ГЭС	
Филиал ОАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»	Увеличение массы на 3,814 т в связи с проведением работ по техперевооружению гидротурбинного оборудования	С вводом очистных сооружений ливнестока и сточных вод после ПЖТ трансформаторов и замасленных стоков с крышек турбин в сточных, дренажных, ливневых водах, сбрасываемых в реку Кунью, количество сбросов нефтепродуктов уменьшилось на 0,5 т	Увеличение на 47 т за счет разработки нового проекта ПНООЛР
Филиал ОАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал»	Увеличение на 0,02 т в связи с проведением работ по техперевооружению гидротурбинного оборудования	Увеличилось количество загрязняющих веществ на 0,469 т за счет увеличения источников сброса	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»	Сокращение на 0,0475 т из-за снижения мощности основного источника выбросов (сжигание органического топлива в котельной)	Изменений нет	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Ирганайская ГЭС»	Увеличение на 0,048 т (увеличение расхода бензина и дизельного топлива в связи с увеличением числа перевозок и увеличения автомобильного пути в 2 раза в связи с капитальным ремонтом автодорожного тоннеля)	Сброс составил 44,67 т (учет сточных вод подготовлен впервые)	Изменений нет
Филиал ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	Увеличение на 0,25 т в связи с проведением работ по техперевооружению гидротурбинного оборудования	Уменьшение на 24,68 т в связи с низким притоком воды в Новосибирское водохранилище с мая по август	Увеличение на 513,6 т за счет проведенной инвентаризации временного хранения металлолома