ВО

Насосная осушения | Насосная дренажа

Основные параметры | Текущее время и дата | Пользователь

Авт. 2) — 3-1 — Насос Н-1: Ток, А +99.99; Т двигателя, град.С +99.99; Т подшипн., град.С +99.99

Авт. 2) — 3-2 — Насос Н-1: Ток, А +99.99; Т двигателя, град.С +99.99; Т подшипн., град.С +99.99

Авт. 2) — 3-N — Насос Н-N: Ток, А +99.99; Т двигателя, град.С +99.99; Т подшипн., град.С +99.99

Затопление (1)

Затопление (2)

Ав.-высокий уровень (1)

Ав.-высокий уровень (2)

Авт. 2) — Н-1 — Основной

Авт. 2) — Н-2 — Резервный

Авт. 2) — Н-N — Не задан

Уровень (1) +99.99

Уровень (2) +99.99

Режим работы насоса Н-1 1)

Состояние

Режим: Автомат

Ручное управление: Отключить | Включить

Отключен

Неиспр.

Автоматическая смена очереди: Отключить | Включить

Наработка +9999

Кол-во пусков +9999

Очередность включения: Основной | Резервный

9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения
9.01.2016 8:46:23.630	+	Система контроля	Наименование параметра	Текст сообщения

!!!

1 Подписи оборудования должны соответствовать оперативным наименованиям.
2 Индикатор режима работы насоса (Автомат, Ручной, Местный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н. контр.				

1026300970123.28.99.39.190.224.С9.05.М

ТПР АСУТП ВО ГЭС

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

САУ НО. Чертежи видеокадров

ПАО «РусГидро»

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3