Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов ОАО "РусГидро" в 2011 г.

ОАО, филиал, ГЭС	Рынки оптовый/ розничный	Уровни водохранилищ				Полная полезная емкость, куб.км	Уровень на 31.12.2011		
		НПУ*		УМО**			м	куб.км	Полезная емкость, куб.км
		м	куб км	м	куб км				
Филиал "Бурейская ГЭС"	оптовый	256,00	20,94	236,00	10,25	10,70	249,89	16,87	6,62
Филиал "Зейская ГЭС"	оптовый	315,00	68,42	299,00	36,30	32,12	310,02	57,06	20,76
Филиал "Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С. Непорожнего"									
Саяно-Шушенская	оптовый	539,00	30,71	500,00	16,00	14,71	529,31	25,38	9,38
Майнская	оптовый	324,00	0,09460	319,00	0,04590	0,04870	323,94	0,09400	0,04810
Филиал "Новосибирская ГЭС"	оптовый	113,50	8,80	108,50	4,40	4,40	111,40	6,66	2,26
Филиал "Каскад Верхневолжских ГЭС"									
Рыбинская	оптовый	101,81	25,42	96,91	8,75	16,67	99,81	17,30	8,55
Угличская	оптовый	113,00	1,24500	109,00	0,57100	0,67400	112,83	1,20700	0,63600
Хоробровская	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Филиал "Нижегородская ГЭС"	оптовый	84,00	8,82	82,00	6,04	2,78	84,12	9,02	2,98
Филиал "Чебоксарская ГЭС"	оптовый	63,30	4,90	62,50	4,10	0,80	62,81	4,41	0,31
Филиал "Камская ГЭС"	оптовый	108,50	12,205	100,00	2,374	9,83	105,93	7,951	5,58
Филиал "Воткинская ГЭС"	оптовый	89,00	9,36	85,00	5,66	3,70	87,12	7,47	1,81
Филиал "Жигулевская ГЭС"	оптовый	53,00	57,26	45,50	23,36	33,90	49,78	39,75	16,39
Филиал "Саратовская ГЭС"	оптовый	28,00	12,87	27,00	11,12	1,75	27,61	12,17	1,05
Филиал "Волжская ГЭС"	оптовый	15,00	31,45	12,00	23,20	8,25	14,79	30,82	7,62
Филиал "Загорская ГАЭС"	оптовый	266,50	0,02987	257,50	0,00740	0,02247	265,93	0,02840	0,02100
"Дагестанский филиал"									
Ирганайская ГЭС	оптовый	547,00	0,64	520,00	0,26	0,37988	534,2	0,433	0,17268
Гельбахская	оптовый	96,00	0,89	94,00	0,29	0,60060	95,80	0,82	0,52400
Чиркейская	оптовый	355,00	2,78	315,00	1,46	1,32400	341,7	2,26	0,79900
Миатлинская	оптовый	156,00	0,33	142,00	0,17	0,16200	153,24	0,29	0,12500
Чирюртская ГЭС-1	оптовый	96,00	0,89	94,00	0,29	0,60060	95,80	0,82	0,52400

Чирюртская ГЭС-2	оптовый	на деривации				0,00000			0,00000
Гергебильская	оптовый	787,48	0,012	782,48	0,003	0,00900	787,27	0,012	0,00900
Гунибская	оптовый	858,00	0,10	856,50	0,09	0,01000	857,38	0,10	0,01000
Курушская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Ахтынская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Агульская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Магинская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Амсарская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Аракульская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Шиназская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
"Кабардино-Балкарский филиал"		водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Аушигерская	оптовый	634,20	0,00020	632,00	0,00	0,00020	634,20	0,00020	0,00020
Баксанская	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Кашхатау	оптовый	738,00	0,00300	736,50	0,00220	0,00080	737,53	0,00250	0,00030
Мухольская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Акбашская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
МГЭС-3 на канале Баксан-Малка	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
"Карачаево-Черкесский филиал"									
Зеленчукские ГЭС	оптовый	983,00	0,00185	977,00	0,00010	0,00175	981,54	0,00133	0,00123
Эшкаконская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Филиал "Каскад Кубанских ГЭС"									
ГАЭС	оптовый	629,00	0,58700	614,00	0,11200	0,47500	624,12	0,37100	0,25900
ГЭС-1	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
ГЭС-2	оптовый	468,80	0,01200	467,50	0,01000	0,00200	468,50	0,01200	0,00200
ГЭС-3	оптовый	395,75	0,04100	395,50	0,03900	0,00200	395,92	0,04400	0,00500
ГЭС-4	оптовый	335,80	0,00400	334,00	0,00200	0,00200	335,00	0,00300	0,00100
Свистухинская	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Сенгилеевская	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							

Егорлыкская ГЭС-1	оптовый	222,20	0,10800	221,80	0,10500	0,00300	222,10	0,10700	0,00200
Егорлыкская ГЭС-2	розничный	192,50	0,00400	191,00	0,00200	0,00200	192,50	0,00400	0,00200
Новотроицкая	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Филиал "Северо-Осетинский"									
Гизельдонская	оптовый	1062,35	0,00059	1060,60	0,00045	0,00014	1062,35	0,00059	0,00014
Эзминская	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Дзауджикауская	оптовый	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Беканская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
Кора-Урсдонская МГЭС	розничный	водохранилища (бассейна суточного регулирования) нет по проекту, ГЭС работает по притоку							
ОАО "Зарамагские ГЭС"	оптовый	1690,60	0,01024	1690,00	0,00985	0,00039	1690,60	0,01024	0,00039
филиал ОАО "Колымаэнерго" - "Колымская ГЭС"	розничный	451,50	15,08	432,00	7,84	7,24	446,06	12,68	4,85

* НПУ (нормальный подпорный уровень) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений

** УМО (уровень мертвого объема) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища

Полная полезная емкость - разница между объемом водохпранилища при НПУ и УМО

Запасы гидроресурсов указаны по приплотинным отметкам

Режим использования водных ресурсов водохранилищ в 2011 г. осуществлялся строго в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов водохранилищ

Установленные Росводресурсами режимы использования водных ресурсов водохранилищ публикуются на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru/