Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов ОАО "РусГидро" в 2010г.

Название ГЭС	Уровни водохранилищ				Полная полезная емкость, куб.км	Уровень на 31.12.2010		
	НПУ*		УМО**			м	куб.км	Полезная емкость, куб.км
	м	куб.км	м	куб.км				
Бурейская	256,00	20,95	236,00	10,25	10,70	250,46	17,21	6,97
Волжская	15,00	31,46	12,00	23,13	8,33	14,04	28,53	5,40
Воткинская	89,00	9,36	85,00	5,66	3,70	87,10	7,53	1,87
Жигулевская	53,00	57,32	45,50	23,39	33,93	48,97	36,02	12,63
Зейская	315,00	68,42	299,00	36,34	32,08	312,83	63,35	27,01
Ирганайская	547,00	0,64	520,00	0,26	0,38	533,39	0,42	0,16
Камская	108,50	12,20	100,00	2,37	9,83	105,99	8,04	5,67
Нижегородская	84,00	8,81	81,00	4,92	3,89	83,80	8,52	3,60
Новосибирская	113,50	8,80	108,50	4,40	4,40	112,69	7,94	3,54
Рыбинская	101,81	25,470	97,10	8,750	16,72	100,04	17,450	8,38
Саратовская	28,00	12,870	27,00	11,120	1,75	27,72	12,370	1,25
Саяно-Шушенская	539,00	30,710	500,00	16,000	14,71	529,70	25,670	9,67
Угличская	113,00	1,245	109,00	0,700	0,55	112,90	1,170	0,47
Чебоксарская	63,00	4,600	62,50	4,100	0,80	62,96	4,570	0,47
Чиркейская	355,00	2,779	315,00	1,460	1,32	348,08	2,490	1,03
Зеленчукская ГЭС	983,00	0,00185	977,00	0,0001	0,00175	981,41	0,00130	0,00120
Гергебильская ГЭС	787,48	0,00121	782,48	0,00032	0,00089	787,23	0,00115	0,00083
Каскад Чирюртских ГЭС	96,00	0,00892	94,00	0,00291	0,00601	95,74	0,00778	0,00487
Миатлинская ГЭС	156,00	0,03276	142,00	0,01647	0,01628	153,63	0,02970	0,01322
Гельбахская ГЭС	96,00	0,00892	94,00	0,00291	0,00601	95,74	0,00778	0,00487
Зарамагская ГЭС	1690,60	0,01024	1690,00	0,00968	0,00056	1691,98	0,01097	0,00129
ГЭС2 Каскада Кубанских ГЭС	468,80	0,012	467,50	0,01	0,002	468,00	0,012	0,0008
ГЭС3 Каскада Кубанских ГЭС	395,75	0,041	395,50	0,025	0,002	395,91	0,041	0,002
ГЭС4 Каскада Кубанских ГЭС	335,80	0,004	334,00	0,0023	0,002	334,80	0,003	0,0008
ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС	629,00	0,59	614,00	0,112	0,474	625,24	0,420	0,304
Егорлыкская ГЭС Каскада Кубанских ГЭС	222,20	0,108	221,80	0,105	0,003	222,10	0,106	0,0018

* НПУ (нормальный подпорный уровень) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений

** УМО (уровень мертвого объема) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища

Запасы гидроресурсов указаны по приплотинным отметкам

Режим использования водных ресурсов водохранилищ в ____ г. осуществлялся строго в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов

Установленные Росводресурсами режимы использования водных ресурсов водохранилищ публикуются на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru/