Приложение 3 к Приложению
к приказу ОАО "РусГидро" от №

Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов ОАО "РусГидро" в 2009 г.

Название ГЭС	Уровни водохранилищ				Полная полезная емкость, куб.км	Уровень на 31.12.2009		
	НПУ*		УМО**			м	куб.км	Полезная емкость, куб.км
	м	куб.км	м	куб.км				
Бурейская	256,00	20,947	236,00	10,245	10,70	250,57	17,280	7,03
Волжская	15,00	31,46	12,00	23,13	8,34	14,47	29,86	6,73
Воткинская	89,00	9,33	85,00	5,63	3,70	87,93	8,22	2,59
Жигулевская	53,00	57,32	45,50	23,39	33,94	50,70	44,30	20,91
Зейская	315,00	68,402	299,00	36,341	32,06	315,04	68,498	32,16
Ирганайская	547,00	0,640	520,00	0,261	0,38	542,44	0,560	0,30
Камская	108,50	12,20	100,00	2,37	9,83	106,15	8,26	5,89
Нижегородская	84,00	8,81	81,00	4,92	3,90	83,73	8,40	3,48
Новосибирская	113,50	8,788	108,50	4,401	4,39	113,06	8,318	3,92
Рыбинская	101,81	25,47	96,91	8,75	16,72	101,02	22,02	13,26
Саратовская	28,00	12,86	27,00	11,12	1,74	27,64	12,22	1,10
Саяно-Шушенская	539,00	30,716	500,00	15,996	14,72	525,99	24,075	8,08
Угличская	113,00	1,24	109,00	0,56	0,67	112,87	1,20	0,64
Чебоксарская	63,30	4,90	62,50	4,10	0,80	63,15	4,75	0,65
Чиркейская	355,00	2,779	315,00	1,460	1,32	348,99	2,530	1,07

* НПУ (нормальный подпорный уровень) - наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений
** УМО (уровень мертвого объема) - минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища

Запасы гидроресурсов указаны по приплотинным отметкам
Режим использования водных ресурсов водохранилищ в 2009 г. осуществлялся строго в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов

Установленные Росводресурсами режимы использования водных ресурсов водохранилищ публикуются на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru/