Расход электроэнергии на собственные нужды генерирующего оборудования гидроэлектростанций филиалов ОАО "РусГидро" за 2010 год

№№	Наименование филиала	Расход э/э на собственные нужды станции (млн.кВтч)	Удельный расход э/э на состенные нужды (%)
1	Бурейская ГЭС	16,25	0,31
2	Зейская ГЭС	18,418	0,30
3	Новосибирская ГЭС	5,335	0,25
4	Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего	35,668	0,30
5	Камская ГЭС	11,952	0,73
6	Воткинская ГЭС	13,439	0,59
7	Каскад Верхневолжских ГЭС	12,278	0,81
8	Нижегородская ГЭС	11,395	0,63
9	Чебоксарская ГЭС	18,308	0,84
10	Жигулевская ГЭС	26,825	0,30
11	Саратовская ГЭС	22,95	0,44
12	Волжская ГЭС	72,961	0,71
13	Загорская ГАЭС	21,248	1,11
14	Кускад Кубанских ГЭС	5,915	0,39
15	Карачаево-Черкесский филиал	2,424	0,53
16	Кабардино-Балкарский филиал	3,811	1,08
17	Северо-Осетинский филиал	1,438	0,38
18	Дагестанский филиал	12,715	0,30
19	Ирганайская ГЭС	2,614	0,21
	ИТОГО:	**315,944**	**0,45**