Поз.	Обозначение	Производитель	Наименование	Количество	Примечание
Ш	*	*	Шкаф в сборе	1	
EL(x)	*	*	Светильник шкафной Р 5Вт, магнитное крепление	1	ОЛ22
HS(x)	*	*	Розетка под евро вилку с заземлением	1	ОЛ21
SF0, SF1	*	*	Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 6 А, характеристика "В"	2	ОЛ13
SF3	*	*	Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 2 А, характеристика "С"	1	ОЛ13
SF2	*	*	Выключатель автоматический цепей 380В, 3-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 4 А, характеристика "С"	1	ОЛ15
PE	*	*	Шина заземления 5х20х450 (20хМ5)	1	
XT(x) x: 0 – 4	*	*	Клеммник подключения питания шкафа. 2-2 проходная клемма, 6 кв.мм	*	ОЛ7
6XT(x)	*	*	Клеммник внешних цепей. Проходная клемма, 2,5 кв.мм	*	ОЛ8
XT.PE	*	*	Проходная клемма с заземлением, 2,5 кв.мм	*	
SQ(x)	*	*	Концевой выключатель, Iном 4А, Uном 380В	1	ОЛ23
BK(x)	*	*	Регулятор температуры, Iном 10А, Uном 230В	2	ОЛ24
M(x)	*	*	Вентилятор фильтрующий, Uном. 220-240В АС	1	ОЛ24
HGL1	*	*	24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный зеленый	1	ОЛ20
HLR1	*	*	24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный желтый	1	ОЛ20
SBY	*	*	Выключатель 24В* желтый IP65 УХЛ2 10А 1но+1нз	1	
SA	*	*	Кулачковый переключатель переднего крепления с передней панелью. Uном 380В, Iном 16А. 3 положения, 180гр., двухполюсный.	1	
KL(x)	*	*	Реле: Напряжение питания 24В DC, номинальный ток и напряжение – 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ – 15,7х88,3х75мм	3	ОЛ12
KL(x)	*	*	Реле: Напряжение питания 220В АС, номинальный ток и напряжение – 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ – 15,7х88,3х75мм	2	ОЛ11
PST	*	*	Устройство плавного пуска, Р 115кВт*, U ном 0,4кВ, Iном 230А	1	ОЛ18
QS	*	*	Выключатель-разъединитель-предохранитель с изолирующей функцией с мостовыми зажимами	1	ОЛ16
SF	*	*	Автоматический выключатель 3Р, 0.4кВ, 250А	1	ОЛ15

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1026300970123.28.99.39.190.224.ПСБ.04.М

Разраб.			
Пров.			
Н.контр.			

ТПР АСУТП ВО ГЭС
Шкаф ШУН
(длительного включения)
Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
	1	2

ПАО «РусГидро»

Копировал

Формат А4

КМ	*	*	Байпасный магнитный пускатель	1	ОЛ17
Р	*	*	Миллиамперметр (4–20мА)	1	ОЛ25

* – уточняется проектом при реализации локальной САУ АСУТП ВО